



Łukasiewicz
Krakowski
Instytut
Technologiczny

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr CW-16/17

Potwierdzający zgodność wyrobu:

**Rury kielichowe z bosym końcem z żeliwa sferoidalnego
do rurociągów wodnych**

objętego Polską Normą:

PN-EN 545:2010

Producent wyrobu:

OOO Lipetsk Pipe Company „Svobodny Sokol”
1, Zavodskaya Sq., 398007 Lipetsk, Rosja

Posiadacz Certyfikatu / Upoważniony przedstawiciel Producenta:

Svobodny Sokol Sp. z o. o.
ul. Działowa 22/7, 61-747 Poznań, Polska

Biuro Certyfikacji i Normalizacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny:

- dokonało oceny zgodności wyrobu według Programu certyfikacji PC/01,
- oraz sprawuje nadzór nad Posiadaczem certyfikatu zgodnie z Umową Nr U/28/2018.


Data pierwszej certyfikacji: **31.10.2014**

Data ważności: **30.04.2021**

Prawo do posługiwania się certyfikatem dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających właściwości identyczne jak reprezentatywnych próbek przedstawionych do badań i zgodne z wymaganiami ww. dokumentu odniesienia.


Szczegółowy zakres certyfikacji określa załącznik będący integralną częścią niniejszego certyfikatu.

Kierownik
Biura Certyfikacji i Normalizacji


mgr Elżbieta Balcer



Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji i Sprzedaży


dr inż. Wojciech Drożdż

Wydanie Nr 4, 13.10.2020



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
Biuro Certyfikacji i Normalizacji
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
Tel.: +48 12 18 324, E-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU

Nr CW-16/17

ZAKRES CERTYFIKACJI


Rury kielichowe z bosym końcem z żeliwa sferoidalnego			
Rodzaj złącza	Zakres DN, mm	Klasa ciśnienia	Dopuszczalne ciśnienie robocze, PFA
złącze elastyczne „Tyton”	DN 80 ÷ DN 300	C40, C50, C64, C100	40, 50, 64, 100
	DN 350 ÷ DN 600	C30, C40, C50	30, 40, 50
	DN 700 ÷ DN 1000	C25, C30	25, 30
złącze elastyczne blokowane „RJ”	DN 80 ÷ DN 300	C40, C50, C64	40
		C100	64
	DN 350 ÷ DN 500	C30, C40	30
		C50	40
złącze elastyczne blokowane „RJS”	DN 600 ÷ DN 1000	C25, C30	16
		C40	25

Powłoka zewnętrzna rur:


- podstawowa: powłoka cynkowa z warstwą wykańczającą bitumiczną lub epoksydową,
- alternatywna: powłoka cynkowo-aluminiowa z warstwą wykańczającą bitumiczną lub epoksydową.

Powłoka wewnętrzna rur: wykładzina z zaprawy cementowej.

Załącznik stanowi integralną część Certyfikatu Nr CW-16/17.

Kierownik
Biura Certyfikacji i Normalizacji

mgr Elżbieta Balcer



Z-ca Dyrektora
ds. Produkcji i Sprzedaży

dr inż. Wojciech Drożdż

Wydanie Nr 4, 13.10.2020

Strona 1 z 1