

[UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO]

[Dokument sporządzony w języku włoskim i angielskim]

[Strona 1]

[Logotyp w lewym górnym rogu strony:]

ACCREDIA

L'Ente Italiano di Accredimento

PRD Nr 004 B

Sygnatariusz umów o wzajemnym uznawaniu certyfikatów

EA, IAF i ILAC

[Logo ICIM po środku strony]

ICIM

Certyfikat wyrobu

Numer certyfikatu **008CO/3**

DLA PRZEDSIĘBIORSTWA:

OOO Lipiecki Zakład Produkcji Rur „Svobodny Sokol”

pl. Zavodskaja 1, Lipieck 398007, Rosja

JEDNOSTKI OPERACYJNE:

--

DLA NASTĘPUJĄCYCH WYROBÓW:

**RURY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, KSZTAŁTKI, WYPOSAŻENIE DODATKOWE
I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE DO RUROCIĄGÓW WODNYCH**

O NAZWACH HANDLOWYCH:

„TYTON PUSH-ON JOINT”

Blokowane połączenie wciskowe „RJ” i „RJS”

Charakterystyka: patrz: Załącznik

ZGODNIE Z DOKUMENTEM NORMATYWNYM ICIM:

ICIM 0080CS

ZGODNIE Z NORMAMI:

UNI EN 545:10 – ISO 2531:09

Certyfikat niniejszy jest ważny wyłącznie z powołanym Załącznikiem.

[Podpis nieczytelny]

ICIM S.p.A.

Pierwsze wydanie

02/02/2011

Aktualne wydanie

02/02/2020

Data ważności

01/02/2023

ICIM S.p.A. – Piazza Don Enrico Mapelli, 75-20099 Sesto San Giovanni (MI)



[Strona 2]

[Logo ICIM po środku]

ICIM

Certyfikat wyrobu

ZAŁĄCZNIK DO:
Certyfikatu Nr 008CO/3

„TYTON PUSH-ON JOINT”

Elastyczne połączenie wciskowe o średnicy od DN80 do DN1000, uszczelki „Tyton”

Klasy ciśnienia		
DN80 ÷ DN300	DN350 ÷ DN600	DN700 ÷ DN1000
C40, C50, C64, C100	C30, C40, C50	C25, C30

Blokowane połączenia wciskowe „RJ” i „RJS”

Elastyczne połączenie wciskowe, blokowane, o średnicy od DN80 do DN1000, uszczelki „Tyton”

Rodzaj połączenia	RJ				RJS	
Średnica nominalna	DN80 ÷ DN250		DN300 ÷ DN500		DN600 ÷ DN1000	
Klasy ciśnienia	C40, C50, C64	C100	C30, C40	C50	C25, C30	C40
Dopuszczalne ciśnienie robocze (PFA)	40	64	30	40	16	25

Uszczelki zgodne z EN 681-1 typ WA+WC, metalowa powłoka cynkowa z warstwą wykończeniową zgodnie z UNI En 545:2010 – ISO 8179-1, ewentualnie powłoka cynkowo-aluminiowa z warstwą wykończeniową zgodnie z EN545, zał. D.1.1, zaprawa cementowa zgodnie z UNI EN 545:2010 - ISO 4179.

[Podpis nieczytelny]

ICIM S.p.A.

Pierwsze wydanie
02/02/2011Aktualne wydanie
02/02/2020Data ważności
01/02/2023

ICIM S.p.A. – Piazza Don Enrico Mapelli, 75-20099 Sesto San Giovanni (MI)

Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego, Cezary Kuźdrzał, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych MS pod nr TP/5855/05, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z treścią dokumentu w języku angielskim przedstawionego mi w postaci elektronicznej (skan w pliku ICIM 2020.pdf), dnia 24 lutego 2020 roku.

Poz. Rep. Nr 065/20

pieczęć okrągła i podpis tłumacza

