

Z A Ś W I A D C Z E N I E Z G O D N O Ś C I


wykładziny z zaprawy cementowej stosowanej w rurach z żeliwa sferoidalnego, produkowanych przez OOO Lipetsk Pipe Company „Svobodny Sokol”

Biuro Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Odlewnictwa potwierdza, że wykładzina z zaprawy cementowej stosowana w rurach z żeliwa sferoidalnego produkowana jest przez OOO Lipetsk Pipe Company „Svobodny Sokol” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 545:2010:

- woda stosowana do produkcji zaprawy cementowej jest zgodna z Dyrektywą 98/83/WE dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- cement stosowany do produkcji zaprawy cementowej jest zgodny z normą PN-EN 197-1:2012,
- grubość oraz wytrzymałość na ściskanie wykładziny z zaprawy cementowej jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN 545:2010.

Niniejsze zaświadczenie wydaje się na podstawie:

- wyników badań wody pitnej przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium badawcze,
- certyfikatu jakości cementu wydanego przez akredytowaną jednostkę,
- wyników badań wykładziny z zaprawy cementowej przeprowadzonych pod nadzorem akredytowanej jednostki certyfikującej,
- dokumentów zakładowej kontroli produkcji.

Kierownik
Biura Certyfikacji i Normalizacji

mgr Elżbieta Balcer